SOP-131 | FIȘĂ EDITORIALĂ • ÎN REVIZIE TEHNICĂ

Spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice

Fișă editorială pentru spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice, cu secvențe operaționale, pregătire, verificări, condiții de oprire și trasabilitate. Necesită revizie tehnică înainte de aplicare.

Domeniu: Exterior, vitraje și energie	Nivel: intermediar	Status: Revizie tehnică

01 / Context și fluxul operațiunii

Intervenții exterioare și pe suprafețe vitrate. Subcategorie: Energie și acoperișuri. Operațiunea vizează spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice; se execută numai după evaluarea condițiilor reale și a fișelor tehnice aplicabile.

01 / Etapa 1

Confirmă oprirea/izolarea conform operatorului și accesul sigur

02 / Etapa 2

Curăță numai sticla accesibilă fără presiune mecanică excesivă

03 / Etapa 3

Controlează cablurile și nu atinge conectorii

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Tije, perii și raclete compatibile cu materialul
- ✓ Sistem de alimentare și colectare a apei, unde se aplică
- ✓ Semnalizare și mijloace aprobate pentru acces
- ✓ EIP și echipamente autorizate pentru riscurile de mediu

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Verifică vremea, starea suprafețelor, căile pietonale și accesul aprobat.
- ✓ Verifică dacă există linii electrice, margini, suprafețe fragile sau diferențe de nivel.
- ✓ Confirmă în scris care sunt materialele și suprafețele implicate în „Spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice”.
- ✓ Pregătește criteriul de recepție specific: fără zgârieturi și fără atingerea componentelor electrice.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Preia solicitarea pentru „Spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice”; verifică obiectivul, limita de lucru, persoanele responsabile și intervalul aprobat.
02	Pregătește zona: delimitează accesul, identifică suporturile sensibile, protejează elementele care nu intră în operațiune și confirmă materialele potrivite pentru energie și acoperișuri.
03	Confirmă oprirea/izolarea conform operatorului și accesul sigur.
04	Curăță numai sticla accesibilă fără presiune mecanică excesivă.
05	Controlează cablurile și nu atinge conectorii.

06	Controlează în timpul operațiunii apariția urmelor, incompatibilităților, contaminării încrucișate sau a unui risc nou; oprește și escaladează orice abatere.
07	Îndepărtează reziduurile rezultate prin metoda și circuitul de colectare aprobate; nu transfera deșeuri sau soluții în spații neautorizate.
08	Inspectează zona în lumină și din unghiuri relevante; verifică materialele, accesul, starea de uscare și criteriile de acceptare convenite.
09	Predă zona responsabilului, notează produsele și echipamentele folosite, neconformitățile, fotografiile autorizate și confirmarea de recepție.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Fără zgârieturi și fără atingerea componentelor electrice
- ✓ Suprafețele, accesul și echipamentele rămân în starea prevăzută de procedura beneficiarului.
- ✓ Nu există reziduuri, umezeală, obiecte deplasate sau riscuri secundare generate de intervenție.
- ✓ Neconformitățile sunt consemnate și transmise responsabilului înainte de predare.

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Accesul la înălțime sau apropierea de energie nu este autorizat și controlat.
- ✓ Vântul, ploaia, înghețul ori suprafața fragilă depășesc condițiile permise.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Pornirea operațiunii „Spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice” fără evaluarea suportului și aprobarea metodei.
- ✓ Aplicarea unui produs, timp sau parametru de lucru preluat din alt obiectiv fără test sau documentație.
- ✓ Neînregistrarea zonelor neconforme sau redeschiderea circulației înainte de verificarea condițiilor sigure.

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Fișă de intervenție: dată, durată, amplasament, operator și echipament.
- ☐ Control de calitate pentru „Spălarea feței inferioare accesibile a panourilor fotovoltaice”: Fără zgârieturi și fără atingerea componentelor electrice.
- ☐ Raport de neconformități, incidente și măsuri corective.
- ☐ Confirmarea predării către responsabilul obiectivului.

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Document editorial în revizie tehnică, destinat consultării. Nu este o procedură aprobată pentru execuție.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.