CHECKLIST PROFESIONAL · GRATUIT

Checklist curățare panouri fotovoltaice

Instrument de control pentru operațiuni din domeniul spălare panouri fotovoltaice. Se adaptează contractului, procedurilor aplicabile și riscurilor obiectivului.

LOC / OBIECTIV: _____ DATA: _____ TURA: _____

OPERATOR: _____ VERIFICATOR: _____

Marcați câte o opțiune pentru fiecare punct: OK = conform · R = de refăcut · N/A = neaplicabil. Notați remedierea și responsabilul pentru punctele R.

01 / Pregătire

Nr.	Punct de verificare	OK	R	N/A
1	Beneficiarul confirmă accesul și condițiile de lucru.			
2	Echipa a evaluat riscul electric și de cădere.			
3	Sunt cunoscute recomandările producătorului panourilor.			
4	Se verifică prognoza și temperatura suprafeței.			
5	Zona de sub intervenție este securizată.			

02 / Echipamente și apă

Nr.	Punct de verificare	OK	R	N/A
6	Apa și sistemul de filtrare respectă recomandările tehnice.			
7	Periile sunt compatibile cu suprafața și stratul protector.			
8	Furtunurile și tijele sunt în stare bună.			
9	Nu se aplică presiune mecanică excesivă.			
10	Nu se utilizează substanțe neaprobate.			

03 / Curățare

Nr.	Punct de verificare	OK	R	N/A
11	Operațiunea este efectuată fără riscuri termice evidente.			
12	Nu se calcă pe panouri.			
13	Cablurile și conectorii nu sunt manipulați.			
14	Depunerile sunt îndepărtate fără abrazivi.			
15	Zonele inaccesibile sunt consemnate distinct.			

04 / Predare

Nr.	Punct de verificare	OK	R	N/A
16	Suprafețele sunt controlate vizual din poziții sigure.			
17	Nu rămân accesorii pe acoperiș.			
18	Eventualele fisuri observate sunt raportate.			
19	Sunt consemnate suprafețele curățate.			
20	Beneficiarul primește raportul și eventualele restricții.			

REZULTAT ȘI ACȚIUNI CORECTIVE

Total OK: ___ / 20	De refăcut: _____	N/A: _____

Neconformități, zone și măsuri:

Termen remediere: _____ Responsabil: _____ Data reverificării: _____

Semnătură operator: _____ Semnătură verificator: _____

NOTĂ IMPORTANTĂ Curățarea pe acoperiș și în apropierea instalațiilor electrice se face doar cu plan de lucru și măsuri conforme riscurilor; nu substituie instrucțiunile producătorului sistemului fotovoltaic.

Material orientativ. Se adaptează la contract, procedurile interne, instrucțiunile producătorului și evaluarea riscurilor. © InfoCuratenie.ro